

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

"20" 08 2025 г.

Потребитель МОУ гимназия №1 договор № 3/4/09313/00842 (2009)
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)

Объект МОУ гимназия №1, Ленина, 11
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)

по адресу: пр. Ленина 11
(фактический адрес)

Причина проверки: готовность к отопительному периоду

Представителем АО "ДГК" Дехтеревым А.Ю. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Дата	
					поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	101144	элев. узел		27.05.2025	27.05.2029
2	расходомер ПРЭМ-50	262973	под. труб-д	0.190/72 м3/час	27.05.2025	27.05.2029
3	расходомер ПРЭМ-50	262962	обр. труб-д	0.190/72 м3/час	27.05.2025	27.05.2029
4	датчик температуры КТСП-Н	3348г	под. труб-д	0/160 °С	27.05.2025	27.05.2029
5	датчик температуры КТСП-Н	3348х	обр. труб-д	0/160 °С	27.05.2025	27.05.2029
6	водосчетчик СВГ-15	0045809	труб-д ГВС	0.030/3 м3/час	22.03.2022	22.03.2028

Наличие паспортов есть / нет

Представитель АО "ДГК" Слесарь КИПиА Дехтерев А.Ю.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя Заместитель директора по АХР Н.Ф. Тендрова
(должность, подпись, ФИО, телефон) 52-72-03

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

указать причину отказа